

ブロック塀等の安全性確認書

コンクリートブロック塀の場合

確認項目		基準	確認
1	塀の高さ	地盤から2.2m以下である。	はい・いいえ
2	塀の厚さ	10cm以上である。（2m超2.2m以下の場合は、15cm以上である）	はい・いいえ
3	控え壁	【塀の高さが1.2m超の場合のみ】 塀の長さが3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある。	はい・いいえ
4	基礎	コンクリートの基礎がある。	はい・いいえ
5	塀の健全性	塀に傾きやひび割れがない。	はい・いいえ

組積造（れんが塀や石積塀等）の場合

確認項目		基準	確認
1	塀の高さ	地盤から1.2m以下である。	はい・いいえ
2	塀の厚さ	各部分の壁の厚さはその部分から垂直距離の1/10以上である。	はい・いいえ
3	控え壁	塀の長さが4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある。	はい・いいえ
4	基礎	基礎がある。	はい・いいえ
5	塀の健全性	塀に傾きやひび割れがない。	はい・いいえ

(注) 確認欄で「いいえ」となった項目については、その内容が確認できる写真を添付すること。